



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000301号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 13時30分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 21.4 °C
水 道 名	松岡地区左岸配水	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	西野中地区神社	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	4.8 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	40 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	74 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000008 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下	判 定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000302号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録試験機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 16時20分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 23.2 °C
水 道 名	松岡地区右岸配水	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	領家地区神社	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	3.8 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	37 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	58 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000303号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市北陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 14時50分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 25.4 °C
水道名	永平寺地区東古市上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	中央浄化センター	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	8 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	7.7 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	60 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	98 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジオオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000023 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000304号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録試験機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 13時50分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 21.9 °C
水 道 名	永平寺地区志比上水道	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	志比南幼稚園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	5.5 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	28 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	51 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	7.3	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.08 mg/L	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.007 mg/L	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジプロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000305号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録環境検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市北陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 15時15分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 20.5 °C
水道名	永平寺地区東部上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	志比北幼稚園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.29 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	5.2 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	50 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	83 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジオオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	6.9	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第26K-0000306号

令和 8年 7月14日

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 14時50分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 20.5 °C
水道名	上志比地区上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	人希の里公園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	31	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	36	銅及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	37	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72 mg/L	10 mg/L 以下	39	塩化物イオン	7.2 mg/L	200 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	34 mg/L	300 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	41	蒸発残留物	66 mg/L	500 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
20	PFOS及びPFOA	0.000001 mg/L	0.00005 mg/L 以下	48	pH値	6.6	5.8以上 8.6以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	49	味	異常なし	異常でないこと
22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	51	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
24	クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06 mg/L 以下	52	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03 mg/L 以下		----	----	
26	ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
28	総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下				

検査期日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目52項目 (項目番号 1~52)

試験検査結果書

環研 第26K-0000401号
令和 8年 7月 3日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市丸岡4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 15時10分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 曇り
水 源 名	上志比地区上水道 第1水源地	気 温	---- 水 温 14.3℃
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
		遊離残留塩素	----

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E. coli)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査 期 日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 3日	
検査 責 任 者	藤丸 陽子	

試験検査結果書

環研 第26K-0000402号
令和 8年 7月 3日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 8年 7月 1日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市荒陽4-4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 8年 7月 1日 14時15分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 曇り
水 源 名	永平寺地区志比上水道	気 温	---- 水 温 16.4 ℃
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
		遊離残留塩素	----

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E. coli)	陽性 (27 MPN/100mL)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査 期 日	令和 8年 7月 1日 ~ 令和 8年 7月 3日	
検査 責 任 者	藤丸 陽子	